

りちやーごそん、うえすとがーす會社(さんだーらんど、みつごるすぼろ、及ほーとるぶーる)

北東機械製造會社(さんだーらんど及うをーるせんご)

ほーらんどうをるふ社(べるふあすと)

ほーぞるんれすりー社(にゆーかつする)

ふれーわ社(すどつくとん)

じよんぶらうん社(くらいご)

ふえやふいーるご社(がずあん)

れわーご社(ばーけんへつご)

じよーじくらーく社(さんだーらんど)

中央船用汽機製造會社(はーとるぶーる)

うをーるせんごすりつぷうえー會社(うをーるせんご)

○ 雜記

○ 横濱水道明治三十四年事務報告摘要

職員

職工

六十二名

三十四名

	一九〇一年	一九〇〇年
右二件	三〇,一五〇	五,三〇〇
	八六,〇三六	八,九〇〇
	六八,〇〇〇	三六,〇〇〇
	三三,五〇〇	三六,〇〇〇
	六二,〇〇〇	四八,〇〇〇
	五〇,〇〇〇	七〇,〇〇〇
	五,七五〇	七,一八〇
	四八,七〇〇	二〇,〇〇〇
	四七,七〇〇	三三,〇〇〇
	四六,〇〇〇	四六,〇〇〇
	四六,〇〇〇	四六,〇〇〇
	五,七五〇	五,七五〇

T, N,

線路修繕	八十九ヶ所
濾水池掃除ノ度数	二十九回
汚砂ノ洗滌	五十七坪一合
一ヶ年平均一日ノ給水量	二百五十萬二千九百八十五倫
沈澱池掃除ノ度数	七回
取入口水位最高最低ノ差	五尺七寸
防火栓接續工事	二十一ヶ所
防火栓漏水修繕	六十八ヶ所
防火栓箱修繕	二百ヶ所
水瓣箱修繕	四十三ヶ所
水瓣修繕	八ヶ所
鐵管破裂	五ヶ所
鐵管漏水	七ヶ所
私設防火栓新設	七ヶ所
水道収入金	十八万六千八百十三圓六十三錢
水料及工費未納者停水處分	千六百五十八戶
十二月末日消費者人口	十九万七千七百二十四人
放任供給増加	三百〇八戶

計量同上

百四十戸

私設共用栓

三ヶ所

出火度数

三十度

防火栓使用数

百二十八度

給水不足ノ爲晝間八時間乃至七時間断水

三十六日

同上

夜間十時間断水

七日

水道擴張工事ハ十二月ニ竣工シ給水量一晝夜ニ三百萬瓦倫ヲ増加セシヲ以テ明治三十五年以後ハ前記断水等ヲ爲スノ必要ナシ

(三 田)

○會員消息

會員坂内冬藏君同伊東忠太君同川上浩二郎君ハ客月中海外へ向テ出發セラレタリ會員大日方一輔君ハ目下南清ニ滞在又會員佐藤成教君ハ客月中旬清國なるにへ向ケ出發當分同地へ滞在セラル、豫定ナリ

